




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

Sekretariat: tel. 46 874-33-30, fax: 46 874-33-30, centrala: 46 874-31-60

www.pis.lodz.pl/brzeziny e-mail: psse.brzeziny@pis.gov.pl



Brzeziny, dnia 28 lutego 2019 r.

**OBSZAROWA
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA BRZEZINY
ZA 2018 ROK**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1929) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miasta Brzeziny.

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonuje 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 1 indywidualne ujęcie wody dla potrzeb Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Producentami wody są:

- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14,

- Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

Woda przed wprowadzeniem do sieci rozdzielczej poddawana jest procesom uzdatniania polegającym na usuwaniu nadmiaru jonów żelaza i manganu. Parametry te nie mają znaczenia zdrowotnego i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Mogą jednak powodować zmiany organoleptyczne wody, co w konsekwencji może być nie do zaakceptowania przez konsumentów. Woda ujmowana poddawana jest uzdatnianiu polegającym na filtracji i napowietrzaniu.

Jest 6 ujęć głębinowych i 4 punkty poboru próbek wody.

Produkcja wody w 2018 r. wyniosła 568594m³.

Dane o wodociągach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksplloatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produk-cja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)*	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku **	Jakość wody na koniec 2018r. – kwestionowany parametr ***
1.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny.	wodociąg w Brzezinach –miasto Brzeziny, Szymaniszki, Henryków, Mroga, Jasień, Kołacin.	1507,57	11,994	odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. , ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 95-060 Brzeziny.	Indywidualne ujęcie wody Szpitala w Brzezinach – Brzeziny szpital	50,23	-	odżelazianie	-	przydatna do spożycia

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody.


W 2018 r. w ramach nadzoru nad jakością wody, zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody na 2018 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pobrał do badań laboratoryjnych 15 próbek wody. W 1 próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Przeprowadzone, przez właściciela indywidualnego ujęcia wody, ponowne badania próbek wody nie potwierdziły obecności w/w bakterii. Obecność bakterii grupy coli w wodzie może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, może również powodować zakażenia układu moczowego. W pozostałych próbkach wody, w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B, nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producenci wody pobrali, zgodnie z zatwierdzonym na 2018 r. harmonogramem, do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 29 próbek wody. W w/w próbkach wody w zakresie badanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli sanitarnych, sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych pozostałych badanych parametrów.

W 2018 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Brzeziny.

Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny.
2. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 14
95-060 Brzeziny.